

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
29.11.2022	№ 18220061000200819541

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов  
427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12  
тел/(факс) 8(34152)2-11-09 E-mail: [sumgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:sumgpn@18.mchs.gov.ru)  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 22 » декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. № 18-007-2022/0118ак  
(дата и время составления акта)

427390 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, д. 12.  
(место составления акта)

## Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Рябова Павла Викторовича от 29.11.2022 № 18-000-2022/0118рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200819541 от 29.11.2022 года.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

## 3. Выездная проверка проведена:

- заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Рябовым Павлом Викторовичем

- дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаковым Степаном Петровичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

## 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

- специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

- эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817, юридический адрес: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2022 г., 08 час. 30 мин.

по « 22 » декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день (01 час 30 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2022 г., 08 час. 40 мин.

по « 22 » декабря 2022 г., 09 час. 50 мин.

по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол осмотра от 22.12.2022 года, фототаблица от 22.12.2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX S4150 20.1 Megapixels WIDE 5x Zoom.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных для участия в проверке представителей контролируемого лица (приказ о назначении на должность, доверенность на право представления интересов контролируемого лица, копии удостоверяющих личность документов);

2) договоры на обслуживание систем и установок противопожарной защиты объектов, акты об исправности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, акты проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты, исполнительную документацию на системы и установки противопожарной защиты объектов;

3) исполнительная документация на системы и установки противопожарной защиты объекта;

4) организационно-распорядительные документы в области пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);

5) технический паспорт на здание.

6) иная документация, характеризующая пожарную безопасность объекта.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательно-го требования
1	2	3	4
1	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находиться в неисправном состоянии (двери находятся в открытом положении)	п. 14 п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Протокол осмотра от 22.12.2022 года
2	Отдельные проемы эвакуационных выходов лестничных клеток не имеют дверных полотен с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	
3	Выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк с размерами 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам отсутствует. (имеется люк, оборудованный деревянной крышкой)	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.11 ч. II гл. 2 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы и правила»; п. 7.5 и п. 7.7 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4	На кровле спортивного зала отсутствуют ограждения в соответствии с ГОСТ 25772	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
5	Школа не отделена от помещений электрощитовых и складских помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности в дверных проемах установлены двери с деревянными полотнами)	п.4 ст.4, ст. 151, п.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 года № 1479	
7	В цокольном этаже хранится мебель и другие предметы	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 22.12.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обледования, протокол



испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

2) фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 22.12.2022 г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору

П.В.Рябов

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаков Степан Петрович, тел/(факс) 8(34152) 2-11-09 sumgpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а): ММ Сидорова М.А.  
директор ООО «Селтинское Сельское  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
«22» декабря 2022 г. 10 час. 00 мин. ММ  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки) (подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.


Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаков Степан Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица,

(подпись)

направившего акт выездной проверки в электронном виде)


В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
29.11.2022	№ 18220061000200819541

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов  
427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12  
тел/(факс) 8(34152)2-11-09 E-mail: [sumgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:sumgpn@18.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-000-2022/0118рс/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается:

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817, юридический адрес: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4

- директору Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяне Александровне  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябова Павла Викторовича № 18-000-2022/0118рс от «29» ноября 2022 года 22 декабря 2022 года:

- заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Рябовым Павлом Викторовичем

- дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаковым Степаном Петровичем



(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципально-бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Татьяна Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Устройства для samozакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии (двери находятся в открытом положении)	п. 14 п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01 октября 2023 года	
2	Отдельные проемы эвакуационных выходов лестничных клеток не имеют дверных полотен с приспособлениями для samozакрывания и уплотнениями в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01 октября 2023 года	
3	Выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк с размерами 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам отсутствует. (имеется люк, оборудованный деревянной крышкой)	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.11 ч. II гл. 2 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы и правила»; п. 7.5 и п. 7.7 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»	01 октября 2023 года	
4	На кровле спортивного зала отсутствуют ограждения в соответствии с ГОСТ 25772	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01 октября 2023 года	
5	Школа не отделена от помещений электропитовых и складских помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (между частями	п.4 ст.4, ст. 151, п.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01 октября 2023 года	



	здания различных классов функциональной пожарной опасности в дверных проемах установлены двери с деревянными полотнами)			
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 года № 1479	01 октября 2023 года	
7	В цокольном этаже хранится мебель и другие предметы	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01 октября 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Татьяна Александровна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дата: «22» декабря 2022 г.

  
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Рябов П.В.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Дата: «22» декабря 2022 г.





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [ugpn-o@18.mchs.gov.ru](mailto:ugpn-o@18.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов

427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12

тел/(факс) 8(34152)2-11-09 E-mail: [sumgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:sumgpn@18.mchs.gov.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/34**

*по делу об административном правонарушении*

*(о назначении административного наказания)*

23 декабря 2022 года

с. Сюмси

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябов Павел Викторович, рассмотрев протокол № 39/34 об административных правонарушениях (нарушении требований в области пожарной безопасности) от 22 декабря 2022 года и материалы на должностное лицо:

1. **Фамилия:** Сергеева

2. **Имя:** Татьяна

3. **Отчество:** Александровна

4. **Дата рождения:** 06 августа 1981 г.р.

5. **Место рождения:** с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской АССР

6. **Постоянное место жительства, тел.:** с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики ул. Союзная д. 10 тел. сотовый 89501666423

7. **Место работы (учебы):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»

8. **Занимаемая должность:** директор

9. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт 94 09 075188, выданный 21.09.2010 года ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Сюмсинском районе

10. **Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда:** к административной ответственности ранее не привлекалась

11. **Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу:** русским

12. **Нуждается ли в услугах переводчика:** русским языком владеет, в помощи переводчика не нуждается

Должностному лицу: директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяне Александровне разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными



правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того разъяснено, что в соответствии со ст. 26 и ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Подпись \_\_\_\_\_

*С.С.С. С.С.С. С.С.С.*

В период с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года государственным инспектором Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаковым Степаном Петровичем во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябова П.В. № 18-000-2022/0118рс от 29 декабря 2022 года о проведении плановой выездной проверки, в процессе плановой выездной проверки противопожарного состояния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817), расположенного по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 установлено, что в 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года должностное лицо: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Татьяна Александровна нарушила, в том числе не выполнила и не организовала выполнение следующих обязательных требований пожарной безопасности в подведомственном учреждении, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Устройства для samozакрывания дверей лестничных клеток находиться в неисправном состоянии (двери находятся в открытом положении)	п. 14 п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479
2	Отдельные проемы эвакуационных выходов лестничных клеток не имеют дверных полотен с приспособлениями для samozакрывания и уплотнениями в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479
3	Выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк с размерами 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам отсутствует. (имеется люк, оборудованный деревянной крышкой)	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.11 ч. II гл. 2 СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы и правила»; п. 7.5 и п. 7.7 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»
4	На кровле спортивного зала отсутствуют ограждения в соответствии с ГОСТ 25772	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5	Школа не отделена от помещений	п.4 ст.4, ст. 151, п.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008

	электрощитовых и складских помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности в дверных проемах установлены двери с деревянными полотнами)	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 года № 1479
7	В цокольном этаже хранится мебель и другие предметы	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 года за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 года за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

Рассмотрев протокол об административном правонарушении, материалы административного дела, выслушав доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, установил, что нарушения требований пожарной безопасности, допущенные в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817), расположенный по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюнси, ул. Партизанская, д. 4 нашли свое полное подтверждение.

При рассмотрении дела об административном правонарушении вина директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяны Александровны в совершении вменяемых нарушений требований пожарной безопасности нашла свое подтверждение полностью.

Своими действиями (бездействиями), выразившихся в непринятии мер по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Татьяна Александровна совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 (нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- 1) собственники имущества;
- 2) руководители федеральных органов исполнительной власти;
- 3) руководители органов местного самоуправления;
- 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- 6) должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия со стороны директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяны Александровны, выразившееся в форме несвоевременного их предупреждения, выявления и устранения, за что предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1.ст.29.9; ч.1, 3, 5. ст.29.10, ст. 4.2, ст. 4.3 ч. 2 ст. 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание:

= обстоятельства, смягчающие административную ответственность: не имеется  
= обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не имеется.

### ПОСТАНОВИЛ:

1 Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергееву Татьяну Александровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергееву Татьяну Александровну привлечь к административной ответственности и назначить административное наказание в виде предупреждения.

3. Разъяснить директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяне Александровне ст.30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и объявить, что она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного дела.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы \_\_\_\_\_, направленной на \_\_\_\_\_

(общая сумма расходов прописью)

(перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет \_\_\_\_\_ бюджета.  
(федерального или местного)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы \_\_\_\_\_;

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, \_\_\_\_\_  
(принятое решение: оставление в деле в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

вещи - \_\_\_\_\_

(перечень изъятых вещей, приобретенных к делу)  
(принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)



Заместитель главного государственного инспектора  
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов  
Удмуртской Республики по пожарному надзору \_\_\_\_\_ П.В.Рябов

Копию постановления получил: \_\_\_\_\_  
Сергеева Татьяна Александровна  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская  
средняя общеобразовательная школа»

« 13 » декабря \_\_\_\_\_ 2022 года

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

*Отметка об исполнении постановления.*

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года исполнено

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

**Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99**



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [ugpn-o@18.mchs.gov.ru](mailto:ugpn-o@18.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов

427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12

тел/(факс) 8(34152)2-11-09 E-mail: [sungpn@18.mchs.gov.ru](mailto:sungpn@18.mchs.gov.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/35**

*по делу об административном правонарушении  
(о назначении административного наказания)*

23 декабря 2022 года

с. Сюмси

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябов Павел Викторович, рассмотрев протокол № 39/35 об административном правонарушении (нарушении требований в области пожарной безопасности) от 22 декабря 2022 года и материалы на юридическое лицо:

- 1. Полное название юридического лица:** *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»*
- 2. Идентификационный номер налогоплательщика:** *1820002007*
- 3. Основной государственный регистрационный номер:** *1021800915817*
- 4. Юридический адрес, тел. (факс):** *427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4, тел. 2-15-49*
- 5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** *Межрайонная Инспекция ФНС № 6 по Удмуртской Республике*
- 6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** *Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Татьяна Александровна*
- 7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** *Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» и распоряжение Главы муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 17 августа 2022 года № 181-р «О продлении трудового договора с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Т.А.»*



8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 94 09 075188, выданный 21 сентября 2010 года ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Сюмсинском районе

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда к административной ответственности ранее не привлекалось


10. Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским языком

11. Нуждается ли в услугах переводчика: русским языком владеет, в помощи переводчика не нуждается

Законному представителю юридического лица: директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяне Александровне разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того разъяснено, что в соответствии со ст. 26 и ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Подпись 

В период с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года государственным инспектором Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаковым Степаном Петровичем во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябова П.В. № 18-000-2022/0118рс от 29 декабря 2022 года о проведении плановой выездной проверки, в процессе плановой выездной проверки противопожарного состояния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817), расположенного по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 установлено, что в 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» нарушило, в том числе не выполнило и не организовало выполнение следующих обязательных требований пожарной безопасности в подведомственном учреждении, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Устройства для samozакрывания дверей лестничных клеток находиться в	п. 14 п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479



	неисправном состоянии (двери находятся в открытом положении)	
2	Отдельные проемы эвакуационных выходов лестничных клеток не имеют дверных полотен с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479
3	Выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк с размерами 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам отсутствует. (имеется люк, оборудованный деревянной крышкой)	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.11 ч. II гл. 2 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы и правила»; п. 7.5 и п. 7.7. 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»
4	На кровле спортивного зала отсутствуют ограждения в соответствии с ГОСТ 25772	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5	Школа не отделена от помещений электрощитовых и складских помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности в дверных проемах установлены двери с деревянными полотнами)	п.4 ст.4, ст. 151, п.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 года № 1479
7	В цокольном этаже хранится мебель и другие предметы	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 года за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении, материалы административного дела, выслушав доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, установил, что нарушения требований пожарной безопасности, допущенные в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817), расположенный по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 4 нашли свое полное подтверждение.

При рассмотрении дела об административном правонарушении вина Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная

школа» в совершении вменяемых нарушений требований пожарной безопасности нашла свое подтверждение полностью.

Своими действиями (бездействиями), вызвавшихся в неприятии мер по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- 1) собственники имущества;
- 2) руководители федеральных органов исполнительной власти;
- 3) руководители органов местного самоуправления;
- 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- 6) должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия со стороны Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа», выразившееся в форме несвоевременного их предупреждения, выявления и устранения, за что предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1.ст.29.9; ч.1, 3, 5. ст.29.10, ст. 4.2, ст. 4.3 ч. 2 ст. 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание: не имеется,  
= обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не имеется;

### ПОСТАНОВИЛ

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» привлечь к административной ответственности и назначить административное наказание в виде предупреждения.

3. Разъяснить законному представителю юридического лица – директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяне Александровне ст.30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и объявить, что она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного дела.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы \_\_\_\_\_, направленной на \_\_\_\_\_

(общая сумма расходов прописью)

(перечень выплат свидетелям,

отнести на счет \_\_\_\_\_ бюджета.  
(Федерального или местного)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы \_\_\_\_\_;

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными  
доказательствами, \_\_\_\_\_  
(принятое решение: оставление в деле в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

вещи - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу)  
(принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)

Заместитель главного государственного инспектора  
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов  
Удмуртской Республики по пожарному надзору \_\_\_\_\_ П.В.Рябов



Копию постановления получил: \_\_\_\_\_ Сергеева Татьяна Александровна  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»  
« 13 » декабря \_\_\_\_\_ 2022 года

Копия постановлений направлена \_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления.**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года исполнено  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

**Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99**



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [gu-mchs@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchs@18.mchs.gov.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

E-mail: [ugpn-o@18.mchs.gov.ru](mailto:ugpn-o@18.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов

427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12

тел/(факс) 8(34152)2-11-09 E-mail: [sumgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:sumgpn@18.mchs.gov.ru)

Муниципальному бюджетному  
общеобразовательному учреждению  
«Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»  
ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817,  
юридический адрес: 427370 с. Сюмси Сюмсинского  
района Удмуртской Республики  
ул. Партизанская д. 4.

Директору Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»  
Сергеевой Татьяне Александровне.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 39/34-35**

по устранению причин и условий, способствовавших совершению  
административных правонарушений.

23 декабря 2022 года

с. Сюмси

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябов Павел Викторович, рассмотрев постановление по делу об административных правонарушениях от 22 декабря 2022 года № 39/34 и № 39/35, предусмотренных ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» и директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» Сергеевой Татьяны Александровны,

**У С Т А Н О В И Л:**

В период с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года государственным инспектором Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Ушаковым Степаном Петровичем во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябова П.В. № 18-000-2022/0118рс от 29 декабря 2022 года о проведении плановой выездной проверки, в процессе плановой



выездной проверки противопожарного состояния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 1820002007, ОГРН 1021800915817), расположенного по адресу: 427370 Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюнси, ул. Партизанская, д. 4 установлено, что в 10 часов 00 минут 22 декабря 2022 года юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» нарушило, в том числе не выполнило и не организовало выполнение следующих обязательных требований пожарной безопасности в подведомственном учреждении, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находиться в неисправном состоянии (двери находятся в открытом положении)	п. 14 п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479
2	Отдельные проемы эвакуационных выходов лестничных клеток не имеют дверных полотен с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479
3	Выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк с размерами 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам отсутствует. (имеется люк, оборудованный деревянной крышкой)	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.11 ч. II гл. 2 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы и правила»; п. 7.5 и п. 7.7 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»
4	На кровле спортивного зала отсутствуют ограждения в соответствии с ГОСТ 25772	п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5	Школа не отделена от помещений электроцитовых и складских помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности в дверных проемах установлены двери с деревянными полотнами)	п.4 ст.4, ст. 151, п.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 года № 1479
7	В цокольном этаже хранится мебель и другие предметы	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания с Вашей стороны за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно **рассмотреть** представление, **принять** конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо **сообщить** в течение одного месяца **в письменной форме** в Отдел надзорной деятельности Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по адресу: 427370 Удмуртская Республика Сюмсинский район с. Сюмси ул. Базарная, 12 (административное здание пожарной части № 39 по охране с. Сюмси)

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов  
Удмуртской Республики по пожарному надзору \_\_\_\_\_ П.В.Рябов



Представление для исполнения получила:

СМ \_\_\_\_\_ Сергеева Татьяна Александровна  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»  
« 22 » декабря 2022 года

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99